


Esquema de Ligação Domiciliar  
Vista Frontal - Sem Escala

Item	Quant.	Descrição Unitária	Diâm.
01	-	tubo da rede de distribuição de água	variável
02	1	colar de tomada de PVC 60 x 3 / 4 "	1 / 2"
04	2	adaptador curto de PVC rígido c/ bolsa de junta soldável e ponta rosca NBR 9821	20 x 1 / 2"
05	variável	tubo de PEAD rígido soldável	20
08	4	cotovelo de 90° ferro galvanizado ou liga de cobre - COPASA T-171 / 1	1 / 2"
09	2	tubo classe média c/ costura NBR 5580 ou DIN 2440 - galvanizado	1 / 2"
10	1	registro pressão em liga de cobre, sem borboleta, com fenda na haste, NBR 10.071	1 / 2"
11	1	copo Diâm. 36 x 50 para lacre em registro, cor perola para ligação - COPASA P 114	1 / 2"
12	2	virola em liga de cobre ou ferro galvanizado - COPASA T-172 / 1 e P 054 / 2	3 / 4" x 1 / 2"
13	1	hidrômetro - COPASA T-023 / 3	1 / 2"
14	1	tubo c/ costura MBR 5580 e DIN 2440 ou tubo de PVC	1 / 2"
15	3	lacre arame lanchado galvanizado, 2 fios espessura 0,48mm, com selo	-
16	1	tubo classe média c/ costura NBR 5580 ou DIN 2440 - galvanizado	1 / 2"
17	1	registro de pressão em latão, com borboleta NBR 10.071	1 / 2"



Esquema de Ligação Domiciliar  
Vista Lateral - Sem Escala

Esquema de Montagem  
Sem Escala

Esquema de Ligação Domiciliar  
Vista Frontal / Planta  
Sistema Lacre - Sem Escala

**ENGENHARIA**

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS**  
Bairro Liberdade

Ligação Domiciliar

Claudio Garcia Maciel  
Prefeito Municipal  
Antonio Carlos Maciel da Costa  
CREAMG - 16.683

Setembro 2024  
Escala: ver  
Folha  
A2  
05 / 05